


- ① CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10.00 เมตร
 ② EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50.00 เมตร

แปลนแสดงรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



รูปตัดโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
 ต.เกาะจันทร์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร


เขียนแบบ	นายหัตพงษ์ นักเกิด นายช่างโยธาชำนาญงาน	1	แบบเลขที่
ตรวจ	นางสาวพรทิพย์ จุฬวงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	2	
เห็นชอบ	นายชาติร์ แก้วเขียว ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อ.ต.		
อนุมัติ	นายอุดม ไชยภักดิ์ นายก อบต.เกาะจันทร์		

รายการประกอบแบบ


1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม.
2. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
3. ตะแกรงลวดเหล็ก (WIRE MESH) ตาม มอก.737 ในกรณีที่มีการต่อทาบ WIRE MESH ระยะการต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม.
4. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
5. ผู้รับจ้างจะต้องทำการหล่อแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือทำการก่อสร้าง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แท่ง ทุกวันที่ทำการเทคอนกรีต แล้วลงวันที่ เดือน ปี และค่ายุบตัวของส่วนผสมคอนกรีตให้ชัดเจน ไว้บนแท่งทดสอบ บ่มให้ชุ่มน้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน
6. ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานเป็นผู้จัดส่งแท่งคอนกรีตตามข้อ 5 ไปทำการทดสอบแรงอัดกับหน่วยงานราชการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเองทั้งสิ้น
7. สิ่งใดที่ประกอบในแบบต่อแบบ หรือแบบต่อรายการประกอบแบบขัดแย้งกัน ให้ถือสิ่งที่ดีกว่าเป็นเกณฑ์เสมอไป ทั้งนี้ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน



CONTRACTION JOINT



EXPANSION JOINT

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ต.เกาะจันทร์ อ.ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช				
แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร				
เขียนแบบ	นายหัตพงษ์ หนักเกิด นายช่างโยธาชำนาญงาน		แบบเลขที่	2
ตรวจ	นางสาวพรทิพย์ วุฒิวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง			
เห็นชอบ	นายชาติรี แก้วเขียว ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.			
อนุมัติ	นายอุดม ไชยมักดี นายก อบต.เกาะจันทร์			